水質検査成績書

第T2400283-001号
令和6年7月19日

サン神戸ウォーターサプライ株式会社　　様

水道法第20条登録機関 厚生労働省登録番号第[illegible]号
(公財) ひょうご環境創造協会
〒654-0037　神戸市須磨区行平[illegible]
TEL　(078) 735-2737 (代表)
(078) 735-2776 (直通)

試験検査責任者 阿部　幸子

貴依頼による検査結果を次のとおり証明します。

試料の種類	原水		採取区分	持込	試料採取は顧客が、分析は協会が行った。 試料受付日：　令和6年7月16日
採取年月日	令和6年7月16日		採取時刻	8:30	～　8:35
採取時の状況	天候 ：晴	気温 ：　－　℃		水温 ：　－　℃	
採取地点	－				
採取者氏名	霜野　洋彰		(所属)	サン神戸ウォーターサプライ株式会社	

検査項目	単位	測定値	基準値	検査項目	単位	測定値	基準値
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L	0.000035	0.00005	－以下余白－			
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	mg/L	<0.000005	0.00005				
ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L	0.000035	0.00005				
－以下余白－							

備考	

水質検査成績書

第T2400283-002号
令和6年7月19日

サン神戸ウォーターサプライ株式会社　　様

水道法第20条登録機関 厚生労働省登録番号第[illegible]号
(公財)ひょうご環境創造協会
〒654-0037　神戸市須磨区行平町3丁目1-18
TEL　(078)735-2737(代表)
(078)735-2776(直通)

試験検査責任者 阿部　幸子

貴依頼による検査結果を次のとおり証明します。

試料の種類	製品水	採取区分	持込　試料採取は顧客が、分析は協会が行った。試料受付日：　令和6年7月16日
採取年月日	令和6年7月16日	採取時刻	8:30　～　8:35
採取時の状況	天候：晴	気温：　－　℃	水温：　－　℃
採取地点	－		
採取者氏名	霜野　洋彰	(所属)　サン神戸ウォーターサプライ株式会社	

検査項目	単位	測定値	基準値	検査項目	単位	測定値	基準値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000028	0.00005	－以下余白－			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	<0.000005	0.00005				
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000028	0.00005				
－以下余白－							

備　　考